

Załącznik nr 1

Lp.	Adres węzła	moc c.o. [kW]	wymiennik płytowy Secespol	Zawór bezp. c.o.	naczynia wzbiorcze Reflex	wodomierz Js1,5 wody gorącej
1	Mickiewicza 25-31	137	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 5bar	N 250	1
2	Mickiewicza 33-39	144	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
3	Mickiewicza 38-46	145	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
4	Staszica 24-30	159	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
5	Staszica 8-14	200	LB31-150 GZ1 1/4`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 300	1
6	Budzisyńska 31-33	168	LB31-80 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
7	Budzisyńska 17	142	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
8	Baligrodzka 2-4	145	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
9	Cedyńska 2	175	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
10	Krasickiego 3	176	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
11	Krasickiego 7	176	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
12	Krasickiego 11	176	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
13	Krasickiego 15	176	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
14	Księcia Ludwika I 11	174	LB31-90 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
15	Księcia Ludwika I 21	174	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
16	Księcia Ludwika I 31	174	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
17	Mickiewicza 28	125	LB31-60 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
18	Niepodległości 23	182	LB31-100 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 300	1
19	Skłodowskiej 21 A	120	LB31-60 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
20	Skłodowskiej 21 D	141	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
21	Staszica 20	160	LB31-80 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 250	1
22	Szkolna 3	141	LB31-70 GZ1`	Syr 1915, 1`, 5bar	N 250	1
23	Szkolna 11	121	LB31-60 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1
24	Księcia Ludwika 37	97	LB31-40 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	NG 140	1
25	Księcia Ludwika 47	116	LB31-50 GZ1`	Syr 1915, 1`, 3bary	N 200	1

Wymienniki na parametry 130/75 - 90/70, dopuszczalny spadek ciśnienia 25 kPa.