



**Automatyka:**

ISR BCA C regulator kaskadowy

**Legenda:**

- ATF czujnik temp. zewnętrznej QAC34
- HP pompa obiegowa c.o.
- KP pompa kotłowa

- MAG przeponowne naczynie wzbiorcze
- TKW zimna woda pitna
- TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.
- TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ36
- TWW ciepła woda użytkowa
- TWZ cyrkulacja c.w.u.
- TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u.
- VFK czujnik temp. na zasilaniu kaskady QAD36
- RFK czujnik temp. na powrocie kaskady QAD36

- LEGENDA:**
- WODA ZIMNA
  - ZASILANIE C.O., OBIEG KOTŁOWY
  - - - POWRÓT C.O., OBIEG KOTŁOWY
  - DOPROWADZENIE GAZU
  - URZĄDZENIA
  - KIERUNEK PRZEPŁYWU

Lp.	Nazwa	szt.	Producent
19	Detektor gazu DEX	1	Gazex
18	Moduł alarmowy MD-2.2	1	Gazex
17	Zawór odcinający klapowy MAG-3	1	Gazex
16	Pompa TOP-S25/5	1	Wilo
15	Naczynie wzbiorcze reflex DD 8	1	Reflex
14	Zawór typu 2115 R 1/2"	1	Reflex
13	Zasobnik c.w.u. EAS 150	1	BRÖTJE
12	Automat uzupełniający fillcontrol	1	Reflex
11	Zniętkacz jonowy/niemny fillsoft I	1	Reflex
10	Naczynie wzbiorcze N140	1	Reflex
9	Rozdzielniec Typ 85-65	1	MAGRA
8	Wartownik MH 65	1	MEIBES
7	Zawór Typu 1915 R 3/4"	1	SYR
6	Zawór typu 1915 R 1/2"	1	SYR
5	Pompa UPE 25-40	2	GRUNDFOS
4	Palnik RG20-Z-L-N KEV 15 1/2"	1	BRÖTJE
3	Palnik RG1-Nb KE 15 1/2"	1	BRÖTJE
2	Kocioł gazowy Logoblock L70	1	BRÖTJE
1	Kocioł gazowy Logoblock L30	1	BRÖTJE
L.p.	Nazwa	szt.	Producent

**AMBITON**  
Stowarzyszenie przyjaciół i osób niepełnosprawnych "Równe Szanse"  
59-300 LUBIN UL. WIERTNIKÓW 11

**AMBISTICA**  
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA  
DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W LUBINIE PRZY UL. KUKUCZKI 39, NR DZ. 90



inż. projektant	inż. wykonawca	projekt	nr projektu	data	nr umowy
inż. Marek Babicki	261/83/WBPP		2011-7/2		
opracował	mgr inż. Marcin Kozłowski			data	nr umowy
opracował	inż. Kwiłtyń Serafin	277/81/WBPP		11.2011	
skala rysunku				1:50	nr rys.
					2

Schemat kotłowni