

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej TERMAL S.A. w Lubinie zaprasza do składania ofert na dostawę powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej:

1. Urządzenie z zasobnikiem c.w.u. o pojemności min 270l.
2. Moc cieplna pompy ciepła (bez grzałki elektrycznej) – min 2,0 kW
3. Temperatura powietrza zasysanego w zakresie temp. co najmniej ( od +10 do +35 °C)
4. Współczynnik wydajności COP co najmniej 3,5
5. Możliwość podłączenia kanałów wentylacyjnych powietrza zasysanego i tłoczonego na odległość co najmniej 5m od urządzenia.
6. Płynna regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej w zakresie co najmniej od +30 do +50 °C
7. Możliwość uruchomienia funkcji dezynfekcji termicznej z pomocą wbudowanej grzałki elektrycznej.
8. Zasilanie elektryczne 230 V

Szczegółowe informacje – Piotr Ziemlicki tel. 74 98 306.

Oferty powinny zawierać ceną urządzenia, długość okresu gwarancji, kartę katalogową urządzenia z parametrami technicznymi, termin płatności, termin dostawy. Termin nadsyłania ofert 08.12.2011 r.